



PLETTAC
ASSCO
GERÜSTE
SCAFFOLDING

שם המזמין: _____
כתובת האתר: _____
מנה"ע באתר: _____
בונה פיגומים: _____

תאריך הבדיקה: _____

צ'ק ליסט בדיקת פיגום עבודה.

פרק א' – התאמת הפיגום

1. מטרת הפיגום: התקנת אבן/ חיזוק אבנים/ טיח / ניקיון / אחר: _____
2. גובה הפיגום: _____
3. האם הפיגום הנו פיגום מעל 30 מ' או בצורה מיוחדת? כן/לא
4. רוחב משטח העבודה: 60 ס"מ/ 90 ס"מ / 120 ס"מ / אחר _____
5. דרגת עומס הפיגום (3=200, 4=300, 5=450, 6=600 ק"ג למ"ר) _____
6. האם רכיבי הפיגום מסומנים לפי הוראות היצרן? כן/לא
7. האם כל חלקי הפיגום מקוריים ומסומנים והינם חלק ממערכת הפיגום? כן/לא

פרק ב' – בטיחות הפיגום

8. האם משטחי העבודה מאובטחים כנגד שחרור בלתי מכוון? כן/לא
9. האם מרחק הפיגום מקיר הרקע אינו עולה על 30 ס"מ? כן/לא
10. הגנה צידית - האם קיים לוח רגל? כן/לא
11. הגנה צידית - האם קיים אזן תיכון? כן/לא
12. הגנה צידית - האם קיים אזן יד? כן/לא
13. האם קיימת אפשרות גישה מסודרת בין המפלסים? כן/לא
14. במידה והמעבר בין המפלסים באמצעות סולמות, האם קיים מכסה לפתח המעבר? כן/לא
15. האם הפינות מכוסות לפי רוחב משטח העבודה? כן/לא



PLETTAC
ASSCO
GERÜSTE
SCAFFOLDING

פרק ג' – יציבות הפיגום

16. האם הפיגום מוצב ע"ג הקרקע?
כן/לא
17. אם לא, האם נבדק כושר הנשיאה של התקרה/האלמנט לעומסי הפיגום?
כן/לא
18. הפיגום מפולס במפלס התחתון ובכל המפלסים מעליו?
כן/לא
19. קיימות פלטות בסיס ממתכת לזקיפי הפיגום?
כן/לא
20. פלטות הבסיס יושבות במלואן על אדני עץ או על בסיסים ייעודיים?
כן/לא
21. עיגון הפיגום למבנה בוצע לפי הוראות יצרן?
כן/לא
22. האם קיימים מס' עיגונים מסוג עיגון "V" בכל מפלס מעוגן?
כן/לא
23. בכל זקיף הסמוך לקיר הרקע, המרחק בין העיגונים אינו עולה על 8 מ'
כן/לא
24. קיימים דיאגונלים בכל שדה חמישי או קיימים דיאגונלים בהתאם להוראות היצרן?
כן/לא
25. אורך פתיחת הג'יקים אינו עולה על המותר לפי היצרן ובכל מקרה אינו מעל 50 ס"מ?
כן/לא
26. האם הזקף הכפול בפינה, מחובר בשני מצמדים במפלס תחתון ובמצמד נוסף בכל מפלס?
כן/לא
27. האם המצמדים מסומנים בהתאם ל EN74 בסימון A, B, או AA, BB?
כן/לא

פרק ד' – בדיקות פורמליות / פנקס כללי

28. קיימת תעודת מכון התקנים המעידה על התאמת הפיגום לת"י 1139 :
כן/לא
29. קיימות הוראות יצרן לשימוש ולהרכבה באתר
כן/לא
30. קיימת תעודת בונה מקצועי לפיגומים בתוקף
כן/לא
31. קיים אישור בונה מקצועי לפיגום
כן/לא
32. קיים מסמך תיעוד למסירת הפיגום למנה"ע באתר
כן/לא
33. קיים מסמך תיעוד לבדיקת הפיגום מתחילת השבוע (או לאחר סערה)
כן/לא
- במידה והפיגום הינו פיגום מיוחד
34. קיימת תכנית פיגום המאושרת ע"י מתכנן הקמת פיגומים
כן/לא
35. קיים אישור מתכנן הקמת פיגומים על התאמת הפיגום לאחר בדיקה באתר
כן/לא

שם וחתימת הבודק: _____

■
■
■